

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности по Соль-Илецкому и Акбулакскому районам

(наименование органа государственного надзора)

461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИЗОБИЛЬНАЯ СРЕД-
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЯЧЕСЛАВА**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА» СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Соль-Илецкого и Акбулакского районов

по пожарному надзору № 58

от « 15 » мая 2015 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 18 » мая 2015 г. по 10 ч 00 мин. « 29 » мая 2015 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД по Соль-Илецкому и Акбулакскому районам Гаврилин Александр Алек-
сандрович

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МОБУ «ИЗОБИЛЬНАЯ СОШ», по адресу: с.Изобильное, ул. М. Горького, 4

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Ереминой Юлией Олеговной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы люк, ведущий в чердачное помещение, не выполнен противопожарным (с пределом огнестойкости не менее 30 минут) размером 0.6 х 0.8 метров с устройством для самозакрывания.	ст. 90 п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.08 г.	30.04.2016	
2	Не обеспечивается передача сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по выделенному радиоканалу в подразделение федеральной противопожарной службы.	ст.83 п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.12 НПБ 110-2003; п.3.16 СНиП 31-06-2009	30.04.2016	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	В здании столовой из обеденного зала отсутствует второй эвакуационный выход.	СНиП 21-01-97* п. 6.12*	30.04.2016	
4	В полу на путях эвакуации из здания столовой имеются перепады высот менее 45 см.	СНиП 21-01-97* п. 6.28**	30.04.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Соль-Илецкому и Акбулакскому районам Гаврилин А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» мая 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ «Изобильная СОШ»

Еремина Юлия Олеговна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«___» мая 2015 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-112 Главное управление МЧС России по Оренбургской области